

RAPPORTO DI PROVA N° 1827/20

Data emissione 21/03/2020

Spett.le
COMUNE DI NUXIS
VIA CAGLIARI, 67
09010 NUXIS (CI)

Descrizione campione	ACQUA VASCA ACCUMULO IS MEIS		
Data ricevimento campione	19/03/2020		
Luogo del prelievo	Vasca accumulo	Data prelievo 19/03/2020	Ora 09:00
Campionatore	Personale Laboratorio		
Programma campionamento	Campionamento eseguito secondo la PROC 5.7.1-01 Rev. 8**		
Confezione campione	Bottiglia sterile		
Conservazione campione	in frigo alla T 2°C		
Restituzione campione	No: smaltimento campione		

Protocollo Campione 1827 del 19/03/20

Etichetta/Lotto ACQUA VASCA ACCUMULO IS MEIS

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Conta Escherichia coli 19/03/20 - 20/03/20	0	UFC/100 ml	ISO 9308-1:2014/ Amd.1:2016	0	033
Conta batteri coliformi 19/03/20 - 20/03/20	0	UFC/100 ml	ISO 9308-1:2014/ Amd.1:2016	0	033
Conta Enterococchi intestinali 19/03/20 - 21/03/20	0	UFC/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	0	033
Cloro libero residuo* 19/03/20 - 21/03/20	^0,73^	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	≤ 0,20	033

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

^ Risultato fuori dai limiti di riferimento

Note legislative

[033] = D. Lgs N. 31 del 2/02/2001, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 27 del 2/02/2002.

Commento

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA

In base ai parametri analizzati il campione non è conforme ai limiti di cui al D.lgs 31:2001- per i valori di Cloro residuo libero

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo

E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.

U.M. = Unità di misura



**TINTI LABORATORIO ANALISI
ALIMENTI & AMBIENTE S.R.L.**
N.REA CA-287430-Capitale Sociale € 30.000 I.V
Via Roma, 262, 09037 San Gavino Monreale (VS)
Tel. 070 933 8384 - Fax 070 9376608
P.IVA 03651270922
C.F. 03651270922
e-mail: laboratoriotinti@legalmail.it



LAB N° 0823 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1827/20

Data emissione 21/03/2020

Fine Rapporto di Prova

